

新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所 空调通风系统运行管理指南

一、目的

为保证新冠肺炎流行期间，办公场所和公共场所空调通风系

统为无新风的风机盘管系统(类似于家庭
门或开窗,加强空气流通。

(二)当空调通风系
分体式空调)时,应当开

三、管理要求

(一) 新风采气口及其周围环境必须清洁, 确保新风不被污染。

... (二) 对于人员流动性大的场所, 无论空调系统是否使用运行与否, 均应当保证室内全面通风换气; 并且, 每天下班后,

500mg/L (洗) 或二氯化钠溶液进行喷洒消毒, 250mg/L

选择季铵盐类消毒剂。

2. 当发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,在疾病预防控制中心的指导下,对空调通风系统进行消毒和清洗处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。

抄送:各省、自治区、直辖市人民政府、卫生健康委,新疆生产建设兵团、卫生健康委,机制各成员单位。

国家卫生健康委办公厅

2020年2月12日印发

校对:冀永才